

Wieprz, 21.08.2015r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
-Wszyscy-**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**„Instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach indywidualnych
w Gminie Radziejów- Wieprz”**

W związku ze złożonymi zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zamieszcza wyjaśnienia wraz z treścią zapytań, dokonując jednocześnie modyfikacji SIWZ w zakresie wynikającym z treści udzielonych odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- ODP. 1 Zamawiający usuwa zapis "w tym podatek VAT 8%" w formularzu ofertowym i zastępuje go treścią "w tym stosowny podatek VAT".
- ODP. 2 Zamawiający wykreśla parametr powierzchni z Programu Funkcjonalno- Użytkowego.
- ODP. 3 Zamawiający dopuszcza konieczność przedłożenia kart katalogowych i badań z urządzeń przedkładanych w ofercie przez Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, że może wezwać Wykonawcę do przedłożenia stosownych dokumentów na każdym etapie oceny przedłożonych dokumentów w ofercie.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Pytanie 1

Zamawiający w formularzu ofertowym ustanowił z góry narzucony podatek VAT w wysokości 8%:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy

za cenę brutto..... zł, słownie:

....., w tym podatek VAT 8%

W tym przypadku kwota podatku będzie błędnie obliczona ponieważ w przetargu mamy instalacje fotowoltaiczne montowane na gruncie i dachu u osób prywatnych jak i na gruncie na terenie użyteczności publicznej.

Podatek VAT w wysokości 8% powinien być naliczony dla instalacji na gruncie i dachu u osób, zaś podatek VAT w wysokości 23% powinien być naliczony w przypadku instalacji na budynkach/ gruncie użyteczności publicznej. Prosimy o modyfikację formularza ofertowego.

2. Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym określił minimalne parametry paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów. Prosimy o modyfikację/odrzućcie zapisu dotyczącego się panela fotowoltaicznego: **Powierzchnia czynna pojedynczego panelu nie mniejsza niż 1,9m²**. Zapis ten jest błędnie sformułowany ponieważ moduł 250Wp zbudowany na 60 ogniwach ma powierzchnię wynoszącą 1,6m², z tego powodu prosimy o modyfikację lub wykreślenie tego parametru.

3. Wnosimy również prośbę o konieczność dołączenia kart katalogowych do złożonej oferty.