

Gmina Radziechowy -Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. (033) 867 66 10
fax. (033) 867 66 13
NIP: 553-16-88-486
REGON : 000550841

Wieprz, 30.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OR.271.1.35.2017

I. ZAMAWIAJĄCY/ INWESTOR

Gmina Radziechowy – Wieprz
34 – 381 Radziechowy
Wieprz 700

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Podwieszenie 1szt. oprawy oświetleniowej w Bystrej na działce nr 731

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Proszę o podanie kosztu brutto wykonania usługi na podwieszenie 1szt. oprawy oświetleniowej typu SOD 70W w Bystrej na działce 731 według załączonych warunków przyłączeniowych

Informacje dodatkowe.

- wykonawca kalkulując ofertę powinien uwzględnić wszystkie koszty (materiał, robocizna, dokumentacja) w związku z wykonywaną usługą.
- w załączeniu mapka poglądowa z naniesioną lokalizacją planowanej na podwieszenie oprawy oświetleniowej.

Termin składania ofert : do 09.06.2017 r. do godz. 15:00.

Oferty można składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz.
Decyduje data wpływu do Urzędu.

W wersji elektronicznej: na adres : kłfigura@radziechowy-wieprz.pl Tel: 33 860 15 72

Zap. WÓDZ GMINY
Wojciech Wójcik
SEKRETARZ GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ

TAURON Dystrybucja S.A.

Główny w Bielsku-Białym

ul. Batorego 17A 43-300 Bielsko-Białe

tel. +48 33 811 0000 fax. +48 33 811 4000

Adres do korespondencji

ul. Filatowa 18 43-300 Bielsko-Białe

info@tauron-dystrybucja.pl



TAURON
DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biała dn. 03.11.2015 r.

TD/OBB/OMP/28.15-11-03/0000001

1004835370

1006112053



Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy

Dotyczy: wniosków o określenie warunków przyłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 35 lamp oświetleniowych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W odpowiedzi na Państwa wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z dnia 09-10-2015r. dotyczące zabudowy opraw oświetleniowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowych opraw w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

1. Radziechowy ul. Łukowa WP 060596

Stacja transformatorowa nr 40544 Radziechowy 3 Pieronków - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 200m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 4 x 70W.

2. Radziechowy ul. Różana WP 060609

Stacja transformatorowa nr 40069 Radziechowy 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 150m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

3. Radziechowy ul. Słoneczna WP 060614

Stacja transformatorowa nr 40069 Radziechowy 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 100m, dobudowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

4. Radziechowy ul. Studzienna WP 060588

Stacja transformatorowa nr 40072 Radziechowy 10 Za Wodą - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 7 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego.

5. Wieprz ul. Topolowa WP 060605

Stacja transformatorowa nr 40792 Wieprz Topolowa - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 3 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego.

6. Wieprz ul. Krótka WP 062017

Stacja transformatorowa nr 40545 Wieprz Kościół - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 50m, dobudowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

7. Juszczyzna dz. nr 3630 WP 060603

Stacja transformatorowa nr 40462 Juszczyzna 4 Góra - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 300m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 6 x 70W.

8. Juszczyzna dz. nr 3741/1 WP 060635

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Batorego 17A

43-300 Bielsko-Białe

Główny w Bielsku-Białym

ul. Batorego 17A 43-300 Bielsko-Białe

tel. +48 33 811 0000 fax. +48 33 811 4000

info@tauron-dystrybucja.pl

www.tauron-dystrybucja.pl

www.tauron-dystrybucja.pl



Urząd Gminy Radziejewo-Wieprz

System Informacji Geograficznej



Investycje

Miejsce z istniejącym studnem
na remontowanie przy asie.

e-mapa



1:1000



X: 194327.6 Y: 514040.5 E: 19 11 40.34

Plan 1:1000
Numer 156 w miejscowości Bystra

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białym

ul. Filarowa 7E, 44-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 81 10 00, fax +48 33 81 10 01

Adres do korespondencji

ul. Filarowa 7E, 44-300 Bielsko-Biała

info@tauron-dystrybucja.pl



Bielsko-Biała, dn. 03.11.2015 r.

TD/OBB/OMP/2015-11-03/00000000

1004835370

1006112053



Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy

Dotyczy: wniosków o określenie warunków przyłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 35 lamp oświetleniowych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W odpowiedzi na Państwa wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z dnia 09-10-2015r. dotyczące zabudowy opraw oświetleniowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowych opraw w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej.

1. Radziechowy ul. Łukowa WP 060596

Stacja transformatorowa nr 40544 Radziechowy 3 Pieronków - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 200m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 4 x 70W.

2. Radziechowy ul. Różana WP 060609

Stacja transformatorowa nr 40069 Radziechowy 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 150m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

3. Radziechowy ul. Słoneczna WP 060614

Stacja transformatorowa nr 40069 Radziechowy 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 100m, do budowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

4. Radziechowy ul. Studzienna WP 060588

Stacja transformatorowa nr 40072 Radziechowy 10 Za Wodą - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 7 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego

5. Wieprz ul. Topolowa WP 060605

Stacja transformatorowa nr 40792 Wieprz Topolowa - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 3 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego

6. Wieprz ul. Krótka WP 062017

Stacja transformatorowa nr 40545 Wieprz Kościół - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 50m, do budowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

7. Juszczyna dz. nr 3630 WP 060603

Stacja transformatorowa nr 40462 Juszczyna 4 Góra - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 300m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 6 x 70W.

8. Juszczyna dz. nr 3741/1 WP 060635

TAURON Dystrybucja S.A.

ul. Filarowa 7E

44-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 81 10 00

Miejsce: 34-381 Radziechowy-Wieprz

Instalacja: 35 lamp oświetleniowych

Wartość mocy: 2,325 kW

Wartość mocy: 2,325 kW

Wartość mocy: 2,325 kW

Wartość mocy: 2,325 kW

www.tauron-dystrybucja.pl

Stacja transformatorowa nr 40222 Juszczyna 1 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 80m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W

9. Wieprz ul. Pod Grapą WP 060604

Stacja transformatorowa nr 40221 Bystra 1 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 200m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 4 x 70W

10. Bystra dz. nr 731; 730 WP 060639

Stacja transformatorowa nr 40457 Bystra 2 Góra - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 2 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego

11. Brzuśnik dz. nr 768 WP 060628

Stacja transformatorowa nr 40856 Brzuśnik 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 100m, dobudowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy oprawy 1 x 70W

Jednocześnie informujemy

1. Dodatkowe oprawy należy zasilć przewodem poprzez bezpiecznik z istniejącej lub dobudowanej linii oświetleniowej - typ i przekrój przewodów oraz typ i wartość zabezpieczenia określi projektant
2. Granicą własności urządzeń będą zaciski prądowe na połączeniu dobudowanej linii oświetleniowej z istniejącą linią oświetleniową lub zaciski prądowe na połączeniu przewodów zasilających oprawy z istniejącą linią oświetleniową w kierunku instalacji odbiorcy
3. Przewód zasilający i oprawy należy oznaczyć zgodnie z wymogami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70 mm w kolorze białym lub innym jasnym
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych - wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli - przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności
4. Wybudowane urządzenia (tj. słup, oprawa, przewód, bezpiecznik) pozostają na majątku inwestora.
5. W przypadku wykorzystania do zabudowy urządzeń słupów, konstrukcji będących naszą własnością za dodatkowe oprawy oraz przewody zasilające zostanie naliczona opłata zgodnie z umową nr 2/RD4/2007
6. Prace związane z podłączeniem przedmiotowych opraw winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje
7. Szczegóły prac i związanych z nimi dopuszczeń do prac na urządzeniach energetycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Żywiec
8. Na zakres obejmujący budowę nowego odcinka linii oświetleniowej należy opracować projekt techniczny, który należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Przygotowania i Rozliczeń ul. Czechowicka 25, 43-300 Bielsko-Biała
9. Ponadto, wykonanie w/w prac należy zgłosić do odbioru lub sprawdzenia technicznego dostarczając dokumentację powykonawczą
10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownicy Wydziału Przygotowania i Rozliczeń, którzy odpowiadają za koordynację prac związanych z oświetleniem ulicznym. Są to:
 - Pan Kwaśny Maciej tel. 338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl
 - Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

W związku z powyższym informujemy, że wnioski złożone w Wydziale Przyłączeń pozostawiamy bez rozpatrzenia

Kopia a/a
1xOMP
1xSR

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Przyłączeń

Koordynator ds. Przyłączeń

Jarosław Jankosz