

Gmina Radziechowy -Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. (033) 867 66 10
fax. (033) 867 66 13
NIP: 553-16-88-486
REGON : 000550841

Wieprz, 21.06.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OR.271.1.29.2016

I. ZAMAWIAJĄCY/ INWESTOR

Gmina Radziechowy – Wieprz
34 – 381 Radziechowy
Wieprz 700

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych ulicznych.

2. Szczegółowy opis zamówienia .

2.1 Proszę o podanie kosztu montażu 4szt. opraw oświetleniowych ulicznych wg. następujących wytycznych :

- 2szt. opraw ,montaż ul. Studzienna w Radziechowach,
- 1szt oprawy, montaż ul. Topolowa w Wieprzu ,
- 1 szt. oprawy, montaż Wieprz nr działki 3034,
- rodzaj oprawy – LED,
- moc każdej z opraw -55 WAT.

2.2 Informacje dodatkowe:

- proponowany koszt montażu opraw obejmować ma również przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji,

- oferent składając ofertę powinien zapoznać się w terenie z warunkami technicznymi zawieszenia opraw w celu poprawnego skalkulowania kosztów,
- oferent zapewnia wszelkie możliwe materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania usługi,
- osoba do kontaktów: Figura Krzysztof tel: 33 860 15 72
- w załączeniu uzyskane warunki przyłączeniowe .

Termin składania ofert : 01.07.2016 do godz. 15:00

Termin realizacji usługi: do 31.08.2016.

Oferty można składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą, elektroniczną na adres: kfigura@radziechowy-wieprz.pl

W przypadku ofert składanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz


WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 03

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała, dn. 03.11.2015 r.
TD/OBB/OMP/2015-11-03/0000001
1004835370

1006112053



Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy



Dotyczy: wniosków o określenie warunków przyłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego 35 lamp oświetleniowych w Gminie Radziechowy – Wieprz

W odpowiedzi na Państwa wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z dnia 09-10-2015r. dotyczące zabudowy opraw oświetleniowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowych opraw w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej:

- 1. Radziechowy ul. Łukowa WP 060596**
Stacja transformatorowa nr 40544 Radziechowy 3 Pieronków - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 200m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 4 x 70W.
- 2. Radziechowy ul. Różana WP 060609**
Stacja transformatorowa nr 40069 Radziechowy 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 150m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.
- 3. Radziechowy ul. Słoneczna WP 060614**
Stacja transformatorowa nr 40069 Radziechowy 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 100m, dobudowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.
- 4. Radziechowy ul. Studzienna WP 060588**
Stacja transformatorowa nr 40072 Radziechowy 10 Za Wodą - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 7 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego.
- 5. Wieprz ul. Topolowa WP 060605**
Stacja transformatorowa nr 40792 Wieprz Topolowa - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 3 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego.
- 6. Wieprz ul. Krótka WP 062017**
Stacja transformatorowa nr 40545 Wieprz Kościół - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 50m, dobudowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.
- 7. Juszczyna dz. nr 3630 WP 060603**
Stacja transformatorowa nr 40462 Juszczyna 4 Góra - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 300m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 6 x 70W.
- 8. Juszczyna dz. nr 3741/1 WP 060635**

Stacja transformatorowa nr 40222 Juszczyzna 1 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 80m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 2 x 70W.

9. Wieprz ul. Pod Grapą WP 060604

Stacja transformatorowa nr 40221 Bystra 1 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci nN, około 200m, które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy opraw 4 x 70W.

10. Bystra dz. nr 731; 730 WP 060639

Stacja transformatorowa nr 40457 Bystra 2 Góra - inwestycja wymaga zabudowy wnioskowanych opraw 2 x 70W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego.

11. Brzuśnik dz. nr 768 WP 060628

Stacja transformatorowa nr 40856 Brzuśnik 4 - inwestycja wymaga podwieszenia przewodów linii oświetlenia na istniejących słupach sieci nN, około 100m, dobudowania odcinka oświetlenia ulicznego, około 50m które należy podpiąć do istniejącego obwodu oświetleniowego, oraz zabudowy oprawy 1 x 70W.

Jednocześnie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy należy zasilć przewodem poprzez bezpiecznik z istniejącej lub dobudowanej linii oświetleniowej - typ i przekrój przewodów oraz typ i wartość zabezpieczenia określi projektant.
2. Granicą własności urządzeń będą zaciski prądowe na połączeniu dobudowanej linii oświetleniowej z istniejącą linią oświetleniową lub zaciski prądowe na połączeniu przewodów zasilających oprawy z istniejącą linią oświetleniową w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przewód zasilający i oprawy należy oznaczyć zgodnie z wymogami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej:
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70 mm w kolorze białym lub innym jasnym,
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.
4. Wybudowane urządzenia (tj. słup, oprawa, przewód, bezpiecznik) pozostają na majątku inwestora.
5. W przypadku wykorzystania do zabudowy urządzeń słupów, konstrukcji będących naszą własnością za dodatkowe oprawy oraz przewody zasilające zostanie naliczona opłata zgodnie z umową nr 2/RD4/2007.
6. Prace związane z podłączeniem przedmiotowych opraw winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje.
7. Szczegóły prac i związanych z nimi dopuszczeń do prac na urządzeniach energetycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Żywiec.
8. Na zakres obejmujący budowę nowego odcinka linii oświetleniowej należy opracować projekt techniczny, który należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Przygotowania i Rozliczeń ul. Czechowicka 25, 43-300 Bielsko-Biała.
9. Ponadto, wykonanie w/w prac należy zgłosić do odbioru lub sprawdzenia technicznego dostarczając dokumentację powykonawczą.
10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziału pracownicy Wydziału Przygotowań i Rozliczeń, którzy odpowiadają za koordynację prac związanych z oświetleniem ulicznym. Są to:
 - Pan Kwaśny Maciej tel.338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl
 - Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

W związku z powyższym informujemy, że wnioski złożone w Wydziale Przyłączeń pozostawiamy bez rozpatrzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białym

Wydział Przyłączeń

Koordinator ds. Przyłączeń

Jarosław Janosz

Kopia a/a
1xOMP
1xSR

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała, dn. 05.05.2016 r.

TD/OBB/OMP/2016-05-06/0000031
1006468776

1008123034



Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy



Dotyczy: wniosku o określenie warunków przyłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego lamp oświetleniowych w Gminie Radziechowy-Wieprz

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z dnia 14-04-2016r. dotyczący zabudowy opraw oświetleniowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowych opraw w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej:
Wieprz dz. nr 3034 WP 027308

Stacja transformatorowa nr 40456 Bystra 4 Zarąbek, układ sieci TT - inwestycja wymaga z istniejącego słupa podwieszenia odcinka sieci napowietrznej AsXSn 2x25 mm² w dwóch przęsłach po istniejących słupach, zabudowy oprawy o łącznej mocy max 150 W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego. Informujemy że moc przyłączeniowa punktu zapalania zasilanego ze ST nr 40456 wynosi 4,2 kW.

Jednocześnie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy należy zasilć przewodem poprzez bezpiecznik słupowy z istniejącej lub dobudowanej linii oświetleniowej - typ i przekrój przewodów oraz typ i wartość zabezpieczenia określi projektant.
2. Granicą własności urządzeń będą zaciski prądowe na połączeniu dobudowanej linii oświetleniowej z istniejącą linią oświetleniową lub zaciski prądowe na połączeniu przewodów zasilających oprawy z istniejącą linią oświetleniową w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przewód zasilający i oprawę należy oznaczyć zgodnie z wymogami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej:
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70 mm w kolorze białym lub innym jasnym,
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.
4. Wybudowane urządzenia (tj. słup, oprawa, przewód, bezpiecznik) pozostają na majątku inwestora.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

5. W przypadku wykorzystania do zabudowy urządzeń słupów, konstrukcji będących naszą własnością za dodatkowe oprawy oraz przewody zasilające zostanie naliczona opłata zgodnie z umową nr 2/RD4/2007.
6. Prace związane z podłączeniem przedmiotowej oprawy winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje.
7. Szczegóły prac i związanych z nimi dopuszczeń do prac na urządzeniach energetycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Żywiec.
8. Na zakres obejmujący budowę nowego odcinka linii oświetleniowej należy opracować projekt techniczny, który należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Przygotowania i Rozliczeń ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała.
9. Ponadto, wykonanie w/w prac należy zgłosić do odbioru lub sprawdzenia technicznego dostarczając dokumentację powykonawczą.
10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownicy Wydziału Przygotowań i Rozliczeń, którzy odpowiadają za koordynację prac związanych z oświetleniem ulicznym. Są to:
 - Pan Kuglarz Krzysztof tel.338131236 e-mail Krzysztof.Kuglarz@tauron-dystrybucja.pl
 - Pan Kwaśny Maciej tel.338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl
 - Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

W związku z powyższym informujemy, że wniosek złożony w Wydziale Przyłączeń pozostawiamy bez rozpatrzenia.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Przyłączeń
Koordynator ds. Przyłączeń
Jarosław Janosz

Kopia a/a
1xOMP
1xSR