

Gmina Radziechowy -Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy
tel. (033) 867 66 10
fax. (033) 867 66 13
NIP: 553-16-88-486
REGON : 000550841

Wieprz, 17.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr OR.271.1.13.2017

I. ZAMAWIAJĄCY/ INWESTOR

Gmina Radziechowy – Wieprz

34 – 381 Radziechowy

Wieprz 700

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Podwieszenie 1szt. oprawy oświetleniowej na ulicy Wisłów w Radziechowach

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- 1.1 Proszę o podanie kosztu brutto wykonania usługi na podwieszenie 1 szt. oprawy oświetleniowej SOD 70W w Radziechowach na ul. Wisłów według załączonych warunków przyłączeniowych.

2. Informacje dodatkowe.

- Wykonawca kalkulując ofertę powinien uwzględnić wszelkie koszty (materiał, robocizna, dokumentacja) w związku z wykonywaną usługą.

Termin składania ofert : do 31.03.2017 r. do godz. 15:00.

Oferty można składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz, Decyduje data wpływu do Urzędu.

W wersji elektronicznej: na adres : ug@radziechowy – wieprz.pl


WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



TAURON
DYSTRYBUCAJA

Bielsko-Biała, dn. 08.03.2017 r.

TD/OBB/OMP/2017-03-03/001 150
1007847460

1007930394

Gmina Radziechowy-Wieprz
Wieprz 700
34-381 Radziechowy



Dotyczy: wniosku o określenie warunków przyłączenia do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego lamp oświetleniowych w Gminie Radziechowy-Wieprz

W odpowiedzi na Państwa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej z dnia 14-02-2017r. dotyczący zabudowy opraw oświetleniowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz informujemy, że istnieje możliwość podłączenia dodatkowej oprawy w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej:

Radziechowy ul. Wisłów WP 012395

Stacja transformatorowa nr 40071 Radziechowy 8 Kopiec, układ sieci TT - inwestycja wymaga zabudowania na istniejącym słupie oprawy o łącznej mocy max 100 W oraz wpięcia instalacji do istniejącego obwodu oświetleniowego. Informujemy, że moc przyłączeniowa punktu zapalania zasilanego ze ST nr 40071 wynosi 5 kW.

Jednocześnie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy należy zasilić przewodem poprzez bezpiecznik słupowy z istniejącej lub dobudowanej linii oświetleniowej - typ i przekrój przewodów oraz typ i wartość zabezpieczenia określi projektant.
2. Granicą własności urządzeń będą zaciski prądowe na połączeniu dobudowanej linii oświetleniowej z istniejącą linią oświetleniową lub zaciski prądowe na połączeniu przewodów zasilających oprawy z istniejącą linią oświetleniową w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przewód zasilający i oprawę należy oznaczyć zgodnie z wymogami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej:
 - Oznacznik do obcego urządzenia winien być mocowany za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach około 40x70 mm w kolorze białym lub innym jasnym,
 - Miejscem oznakowania winny być w przypadku opraw oświetleniowych – wysięgnik lub oprawa, w przypadku przewodów i kabli – przy wyjściu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwód oświetlenia w całości jest obcy, a w pozostałych przypadkach w miejscu podziału własności.
4. Wybudowane urządzenia (tj. słup, oprawa, przewód, bezpiecznik) pozostają na majątku inwestora.
5. W przypadku wykorzystania do zabudowy urządzeń słupów, konstrukcji będących naszą własnością za dodatkowe oprawy oraz przewody zasilające zostanie naliczona opłata zgodnie z umową.

6. Prace związane z podłączeniem przedmiotowej oprawy winien wykonać wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje.
7. Szczegóły prac i związanych z nimi dopuszczeń do prac na urządzeniach energetycznych, wykonawca zobowiązany jest ustalić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Region SN i nN Żywiec.
8. Na zakres obejmujący budowę nowego odcinka linii oświetleniowej należy opracować projekt techniczny, który należy uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Przygotowania i Rozliczeń ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała.
9. Ponadto, wykonanie w/w prac należy zgłosić do odbioru lub sprawdzenia technicznego dostarczając dokumentację powykonawczą.
10. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela pracownicy Wydziału Przygotowań i Rozliczeń, którzy odpowiadają za koordynację prac związanych z oświetleniem ulicznym. Są to:
 - Pan Kuglarz Krzysztof tel.338131236 e-mail Krzysztof.Kuglarz@tauron-dystrybucja.pl
 - Pan Kwaśny Maciej tel.338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl
 - Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

W związku z powyższym informujemy, że wniosek złożony w Wydziale Przyłączeń pozostawiamy bez rozpatrzenia.

Stefan Kwaśny

