


UWAGA:
1) Montaż profili systemowych nośnych do dachów spadzistych
2) Montaż paneli PV przy zachowaniu kąta nachylenia 35 st.
3) Inwerter należy zamontować na poddaszu budynku
4) Użytkownik obiektu odpowiada za prawidłowe odśnieżanie połaci dachowych budynku
5) Konstrukcje wsporcze paneli PV połączyć z instalacją odgromową budynku
6) Projektowane iglice ochronne łączyć do istn. instalacji odgromowej budynku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jan Traczyk mgr inż. Jarosław Pierzchawka	20/93/OP spec. instal.–inżynieryjna	02.2017 02.2017	
INWESTOR	GMINA RADZIECHOWY–WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34–381 RADZIECHOWY				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY RADZIECHOWY–WIEPRZ				
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ROZMIESZCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV O MOCY 8,64 kWp NA DACHU BUDYNKU				SKALA 1:100
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
RW/UG/PV	PBW	03/17	RYS. NR E–02		