

Wieprz, dnia 25.02.2019r.

OR.271.4.2019

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

***Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła***

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 a oraz 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuści moduły PV o mocy 320 Wp zbudowana z 60 ogniw z uwagi na ograniczony dostęp do modułów zbudowanych z 72 ogniw ?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie modułów o innych parametrach prądu i napięcia niż te określone w STWORB zał. nr 14 do SIWZ - PANELE FOTOWOLTAICZNE wynikające z innej liczby zastosowanych ogniw w module (60) ?

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy zamawiający dopuści zastosowanie modułów o temperaturowych współczynniku mocy lepszym niż -0,39 %/stC z uwagi na bardzo ograniczony dostęp modułów o współczynniku - 0,35 %/stC.

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

**WÓJT GMINY**

**mgr inż. Maciej Mika**