

UWAGA:

1. PRACE W POBLIŻU SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM ISTN. PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE.
2. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO ODCINKA WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE I USTALIĆ SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM ORAZ RZĘDNE WŁĄCZENIA DO BUDYNKÓW.
3. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT. – WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
4. JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ PROJEKTOWANE URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ W WYKOPIE WASKOPRZESTRZENNYM O PEŁNYM DESKOWANIU.
5. SPOSÓB ODWODNIENIA ORAZ WARUNKI ZABEZPIECZENIA WYKOPU DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
6. POŁĄCZENIA RUR TERMOPLASTYCZNYCH NALEŻY ŁĄCZYĆ PRZEZ ZGRZEWANIE DOCZOŁOWEGO LUB PRZY POMOCY MUF ELEKTROOPOROWYCH

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO Stec-Chopiak Elżbieta ul. Ks. Londzina 26 Zabrze	Inwestor: **Gmina Radziechowy Wieprz** Wieprz 700 34-381 Radziechowy
Zadanie: Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w miejscowosc Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz (obręb Bystra, działki inwestycyjne: 291, 286, 235 275, 45, 11, 41, 39, 35, 36, 277, 278, 21, 289, 82/4, 92/5, 93/4, 58/4, 280, 112, 111/5, 111/8, 129, 271, 151/1, 151/2, 152/2, 295, 179, 285, 270, 180, 270, 172/8)	
Temat: Profile podłużne – odcinek W32–W43	Rysunek nr 2.3
Projektował: mgr inż. Elżbieta Stec-Chopiak upr. bud. SLK/2020/POOS/07 Sprawdził: mgr inż. Romana Toczyłowska upr. bud. 78/86, 79/86, 80/86, 81/86 UW B-B	Skala: 1:100/1:500
	Data: 06.2017