



# PRZEKRÓJ WYKOPU



Uwaga: Bezpośrednio na rurię należy ułożyć drut lub linkę sygnalizacyjną o średnicy 1,5mm w igielicie, a na zasypce taśmę sygnalizacyjną z wkładką indukcyjną (metaliczną). Końcówki drutu i taśmy wyprowadzić do skrzyniek zasuwowych i do węzłów wodomierzowych.

<div><div></div><div><div>DORADZTWO, PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO</div><div>Siec – Chopiak Elżbieta</div><div>ul. Ks. Londzina 26 Zabrzeg</div></div></div>		Inwestor: Gmina Radziechowy Wieprz Wieprz 700	
Zadanie: Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w miejscowość Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz (obrub Bystra, działki inwestycyjne: 291, 286, 235 275, 45, 11, 41, 39, 35, 36, 277, 278, 21, 269, 92/4, 92/5, 93/4, 58/4, 280, 112, 111/5, 111/8, 129, 271, 151/1, 151/2, 152/2, 292, 179, 285, 270, 180, 270, 172/8)		Temat: Wytyczne wykonania wykopu	
Projektował: mgr inż. Elżbieta Siec-Chopiak upr. bud. SLK/2020/POOS/07		Skala:	Data:
Sprowdził: mgr inż. Romana Toczyłowska upr. bud. 78/86, 79/86, 80/86, 81/86 UW B-B		---	06.2017