UWAGA:

1. PRACE W POBLIŻU SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM ISTN. PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE.
2. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO ODCINKA WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE I USTALIĆ SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM ORAZ RZĘDNE WŁĄCZENIA DO BUDYNKÓW.
3. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT. – WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
4. JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ PROJEKTOWANE URZĄDZENIA WODOCIAGOWE UKŁADAĆ W WYKOPIE WĄSKOPRZESTRZENNYM O PEŁNYM DESKOWANIU.
5. SPOSÓB ODWODNIENIA ORAZ WARUNKI ZABEZPIECZENIA WYKOPU DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW NA BUDOWIE
6. POŁĄCZENIA RUR TERMOPLASTYCZNYCH NALEŻY ŁĄCZYĆZA POMOCĄ ZGRZEWANIA DOCZOŁOWEGO LUB PRZY POMOCY MUF ELEKTROOPOROWYCH







OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	410.00	410.00	410.10	411.20	411.60	411.70	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	408.50	408.50	408.60	409.70	410.10	410.20	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR11 DZ63 SDR11 RC L=34.40m						
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.50	1.00	15.00	30.40	34.40	
HEKTOMETRY	W13			W60	W61	W62	

RZĘDNA TERENU ISTN.	406.10	406.10	406.10	407.10	407.60	407.70	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	404.60	404.60	404.60	405.60	406.10	406.20	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 RC SDR11 Dz=63 L=42.50m						
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.50	1.00	27.00	37.50	42.50	
HEKTOMETRY	W84			W89	W90	W91	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: bystra Projekt 1

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
Stec–Chopiak Elzbieta
ul. Ks. Londzina 26 Zabrzeg

Inwestor:
Gmina Radziechowy Wieprz
Wieprz 700
34–381 Radziechowy

Zadanie: Projekt budowlano–wykonawczy sieci wodociągowej w miejscowosc Bystra w Gminie Radziechowy–Wieprz (obręb Bystra, działki inwestycyjne: 291, 286, 235 275, 45, 11, 41, 39, 35, 36, 277, 278. 21, 269, 92/4, 92/5, 93/4, 58/4, 280, 112, 111/5, 111/8, 129, 271, 151/1, 151/2, 152/2, 292, 179, 285, 270, 180, 270, 172/8)

Temat: Profile podłużne o srednicy Dz=63mm | Rysunek nr 2.8

Projektował:
mgr inż. Elzbieta Stec–Chopiak
upr. bud. SLK/2020/POOS/07
Sprawdził:
mgr inż. Romana Toczyłowska
upr. bud. 78/86, 79/86, 80/86, 81/86 UW B–B

Skala: 1:100/1:500
Data: 06.2017