ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

Pion kanalizacyjny Ø110 wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć wywiewką dachową

PK-1

Wyrzutnia dachowa 300x300

wyrzutnia Ø200

rura spust 125/118mm stal ocynkowana powlekana w kolorze zbliżonym do RAL 7037

LW-1 300x200

400x250

przewody c.t. na dachu zabezpieczyć oraz obwodować z blachy ocynkowanej

Dn25

podłączenie do nagrzewnicy wykonać za pomocą modułu pompowego

La-1 400x250

300x300

800x250

Czerpnia dachowa 800x250

Przewód wentylacyjny Ø160 wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć wywietrznikiem dachowym na podstawie dachowej B/R

PK-2

Centrala wentylacyjna NW-1
- nawiew: Vw=1600m3/h, spręż:300Pa
- wywiew: Vw=1200m3/h, spręż:300Pa
- nagrzewnica wodna: Qn=7,5kW, t/rp=55/45°C z 35% zawartością glikolu
- moc elektr. wentyl. na nawiewie: Pel=0,75kW, 230V
- moc elektr. wentyl. na wywiewie: Pel=0,75kW, 230V
- węzeł pompowy: WPG-25-070-4.0
- masa: ≤56kg
- tłumiki kanałowe
- wymiary (LxBxH): 4082x961x986mm

wyjście przewodami w bok(d) oraz przejście przez ścianę zewnętrzną w przestrzeń sufitu podwieszanego na sali gimnastycznej

podłączenie do nagrzewnicy wykonać za pomocą modułu pompowego

Centrala wentylacyjna NW-2
- nawiew: Vw=3600m3/h, spręż:300Pa
- wywiew: Vw=3600m3/h, spręż:300Pa
- nagrzewnica wodna: Qn=9,9kW, t/rp=55/45°C z 35% zawartością glikolu
- moc elektr. wentyl. na nawiewie: Pel=1,5kW, 230V
- moc elektr. wentyl. na wywiewie: Pel=1,5kW, 230V
- węzeł pompowy: WPG-25-070-4.0
- masa: ≤40kg
- tłumiki kanałowe
- wymiary (LxBxH): 3360x961x1260mm

Schemat wykonania wyrzutni dachowej



maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej z zaplecznem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą.
ADRES BUDOWY:	Bystra 81, 34-382 Bystra, dz. nr 207
INWESTOR:	Gmina Radziechowy-Wieprz
ADRES:	ul. Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Woźniak UPR. NR WOŚ/0700/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Nieotrawski UPR. NR UAN-0006/07/07, UPRAWNIEŃ	

RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE		IS09
branża: SANITARNA	data: WRZESIEŃ 2018	skala: 1:100