

Wieprz, dnia 28.04.2020r.

OR.271.5.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sal gimnastycznych z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Odpowiedzi do pytań z dnia 16.04.2020

1. Pytania branża elektryczna :

- czy w budowanych obiektach tj, sala w Bystrej i Przybędza mają być , gdyż brak w projektach i przedmiarach ?

instalacja monitoringu (okablowanie)

nagłośnienie na salach

instalacja alarmowa (okablowanie)

zasilanie koszy

zasilanie kurtyn

brak instalacji , projektu oddymiania , a który musi być podbity przez rzeczoznawcę straży pożarnej

instalacja do wentylatorów podłogowych na sali

Odpowiedź: 1. Budowany obiekt nie będzie wyposażony w instalacje:

- monitoringu;

- nagłośnienia;

- alarmu;

- zasilania koszy;

- zasilania kurtyn;

- oddymiania klatki schodowej, gdyż dla przedmiotowego projektu nie ma wymagania wyposażenia go w taką instalację.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Biela
SEKRETARZ GMINY
Radziechowy-Wieprz