

OR.271.5.2020

Wieprz, 28.04.2020 r.

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sal gimnastycznych z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1843/

Zamawiający dokonuje sprostowania wyjaśnień na zapytania do treści SIWZ udzielonych dnia **24.04.2020r:**

Odpowiedzi do pytań z dnia 26.03.2020 – część 1

Zapytanie dot. posadzki sportowej

Zwracamy uwagę na fakt, iż budowane przez Państwa Hale Sportowe są halami pełnowymiarowymi w zakresie siatkówki zatem nawierzchnia powinna spełniać wymagania Federacji Sportowej takiej jak: FIVB (International Volleyball Federation – Międzynarodowa Federacja Siatkówki). Dodajmy, że wymóg posiadania ww. certyfikatu nie służy tylko do uzyskania możliwości organizowania wyższych rangą imprez sportowych ale do wyeliminowania produktów gorszej jakości, które mogą być oferowane w tej samej cenie. Tego typu nawierzchnia wraz z konstrukcją drewnianą będzie optymalnym rozwiązaniem, które charakteryzuje się najlepszą amortyzacją.

1. Wobec powyższego czy do wyceny należy przyjąć wykładzinę PCV gr. min 7,5 mm posiadającą certyfikat międzynarodowej federacji FIVB, z warstwą wierzchnią min. 2,0mm, która bezpośrednio odpowiada za odporność na zużycie oraz w znacznym stopniu przedłuża żywotność wykładziny i tym samym całej podłogi sportowej?

Odpowiedź udzielona dnia 24.04.2020r: W celu wyeliminowania produktów niskiej jakości do wyceny należy przyjąć wykładzinę posiadającą certyfikat FIVB.

SPROSTOWANIE: Zamawiający nie będzie wymagał posiadania przez wykładzinę certyfikatu FIVB. Wszelkie wymagania dotyczące wykładziny zawarto w dokumentacji projektowej oraz w wyjaśnieniach udzielonych dnia 19.03.2020r.

2. Czy wykładzina PCV powinna być zbrojona siatką z włókna szklanego podwójnie tkanego?


Odpowiedź udzielona dnia 24.04.2020r: Wykładzina być zbrojona siatką z włókna szklanego podwójnie tkanego.

SPROSTOWANIE: Wszelkie wymogi dotyczące wykładziny zawarto w dokumentacji projektowej oraz w wyjaśnieniach udzielonych dnia 19.03.2020r.

3. Czy zamawiający będzie żądał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej, dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na Oferenta? Wymóg ten zapewni Państwu bezpośrednią gwarancję oferowanej nawierzchni sportowej.

Odpowiedź udzielona dnia 24.04.2020r: Zamawiający będzie żądał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt.

SPROSTOWANIE: Zamawiający nie będzie żądał przedłożenia autoryzacji producenta wykładziny sportowej dla zapewnienia dostawy nawierzchni z potwierdzoną gwarancją, wystawioną na przedmiotowy obiekt.

Z UR. WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Bieliński
SEKRETARZ GMINY
Radziechowy-Wieprz