

Wieprz, dnia 29.04.2020r.

OR.271.5.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa sal gimnastycznych z zapleczem socjalno-technicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej i przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SIWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Odpowiedzi do pytań z dnia 17.04.2020r.

1. W STWiOR i opisie technicznym zamawiający wymaga stolarki malowanej proszkowo, a w opisie w zestawieniu A-12 wymaga malowania 2xproszkowo cynkiem podkładowym i proszkiem nawierzchniowym w kolorze RAL 7037 profili drzwiowych i ościeżnic aluminiowych. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wyłącznie malowanie proszkowo w kolorze 7035.

Ad.1 Zamawiający dopuszcza wyłącznie malowanie proszkowo w kolorze 7035.

2. W drzwiach zewnętrznych ppoż (np. D-01) wewnętrznych ppoż (np. D-02) wewnętrznych bezklasowych (np. D-04) Zamawiający wymaga szklenia dwukomorowego. Z uwagi na pewne ograniczenia technologiczne jak w przypadku drzwi ppoż zewnętrznych czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie szyb zespolonych jednokomorowych, a we wszystkich drzwiach wewnętrznych właściwych szyb bez zespolenia?

Ad.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o parametrach zawartych w projekcie.

Odpowiedzi do pytań z dnia 20.04.2020r.

1. Na polskim rynku nie jest dostępna wełna fasadowa do metody lekkiej mokrej o współczynniku $\lambda=0,031$ W/mK(dostępna jest tylko do elewacji wentylowanej), prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania wełny fasadowej o współczynniku $\lambda=0,036$ W/mK.

Ad.1 Dopuszcza się zastosowanie wełny fasadowej o współczynniku $\lambda=0,036$ W/mK pod warunkiem zachowania parametrów cieplnych przegrody nieprzezroczystej budowlanej (ściany zewnętrznej SZ 1) zawartych w Projektowanej Charakterystyce Energetycznej.

2. Opisach technicznych dla obu sal znajduje się informacja o wyposażeniu, czy w wycenach należy uwzględnić zestaw do tenisa ziemnego (brak w przedmiarach)?

Ad.2 W wycenie należy uwzględnić zestaw do tenisa ziemnego.

3. Na rzucie parteru sali sportowej w Przybędzy widoczna jest pochylnia dla NSP wraz z balustradą (brak w przedmiarze), czy należy ją ująć w wycenie?

Ad.3 W wycenie należy uwzględnić balustradę przy pochylni.

4. Na rysunkach elewacji sali w Przybędzy widzimy ściany w części wykończone deską HPL (brak w przedmiarze) czy należy ją ująć w wycenie?

Ad.4 W przedmiarze branży budowlanej w pozycji 110 uwzględniono montaż desek elewacyjnych.

5. Czy drabiny inspekcyjne widoczne na elewacjach należy ująć w wycenie (brak w przedmiarach)?

Ad.5 Drabiny inspekcyjne należy ująć w wycenie.

6. Czy poręcze dla NSP należy ująć w wycenie (brak w przedmiarach) ?

Ad.6 W wycenie należy uwzględnić poręcze dla osób niepełnosprawnych.

7. Czy w wycenie należy ująć parapety wewnętrzne z konglomeratu (brak w przedmiarach) ?

Ad. 7. Do wyceny należy przyjąć parapety wewnętrzne z konglomeratu o szer. min.20cm i gr. min 3cm w ilości odpowiadające szerokości i ilości okien.

8. Brak w przedmiarze sali sportowej w Bystrej poręczy schodów wewnętrznych, czy należy ją ująć w wycenie ?

Ad.8 W wycenie należy uwzględnić poręcze schodów wewnętrznych.

9. W przedmiarze sanitarnym uwzględniono ustępy z płuczką typu „kompakt” tymczasem z projektu z aranżacji sanitariatów wynika, że miski ustępowe mają być wiszące na stelażu – prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

Ad.9. Należy przyjąć miski typu "kompakt"

Odpowiedzi do pytań z dnia 23.04.2020r.

1. Na rysunku A-02 rzut piętra sali w Bystrej znajduje się pom. nr 1.04 sala treningowa . Na rysunku wskazane jest wykończenie posadzki w postaci podłogi sportowej natomiast w opisie technicznym na stronie nr 60 widnieje zapis o wykładzinie winylowej w tym pomieszczeniu, jakie rozwiązanie należy przyjąć w wycenie.

Ad.1 W pomieszczeniu 1.04 sala treningowa należy zastosować podłogę sportową, nielegarowaną z wykładziny winylowej przeznaczonej do tego typu pomieszczeń.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisów poniżej wyciętych fragmentów SIWZ.

4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądź nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z Ustawą, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 Ustawy, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądź powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt 15 Specyfikacji.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

15.1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania.

15.2. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy:

- a) umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę/umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej/ w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia,
- b) pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje Pełnomocnik,
- c) kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwych izb Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy i kierowników robót, wymaganych na podstawie zapisów pkt 5.2.2 SIWZ,
- d) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami pkt 16 SIWZ.

UWAGA: Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów Zamawiający traktować będzie jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.

Ad. 2. Wadium zabezpiecza złożoną ofertę do momentu zawarcia umowy, a zatem przez cały okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Temu wykonawcy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedzi do pytań z dnia 24.04.2020r.


1. Jako materiał izolacyjny ścian zewnętrznych wymieniono w przedmiarach tylko wełnę mineralną. Podobnie jak w opisie technicznym w punkcie: 9.1.1. Izolacje termiczne. Natomiast w opisie technicznym w punkcie: 8.2. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE mowa o izolacji termicznej gr. 18cm ze styropianu, a w oznaczonych miejscach z wełny mineralnej.

Prosimy o sprecyzowanie które ściany zewnętrzne sali gimnastycznej należy ocieplić styropianem, a które wełną mineralną?

Ad.1. W sali w miejscowości Bysta izolacja termiczna ścian zewnętrznych z wełny mineralnej. W sali w miejscowości Przybęda izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu, a w miejscach, gdzie występują deski elewacyjne na podkonstrukcji izolację należy wykonać z wełny mineralnej do elewacji wentylowanych.

2. Dojścia do projektowanego budynku zaprojektowano z eko-kratki. Prosimy o podanie szczegółów
- wysokości eko-kratki
- wypełnienie należy wykonać kruszywem, czy ziemią z zasianiem trawą?

Ad2. Wysokość eko-kratki dostosować do jej przeznaczenia i zaleceń wybranego producenta. Wypełnienie eko-kratki kruszywem.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Biały
SEKRETARZ GMINY
Radziechowy-Wieprz