



Profil podłużny nr 4

Podziatka 1:500/50

Profil podłużny nr 5

Podziarka 1:500/50

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Poziom porównawczy=358,00 | | | |
| Rzędna projektowanego terenu | 365,70 | 365,69 | |
| Rzędna dna proj. kanału | 364,15 | 364,12 | 364,48 |
| Zagłębienie rurociągu | 1,55 | 1,57 | 1,20 |
| Proj. spadek kanału, odległość | L=5,60m i=0,5% | i=2,0% L=3,20m | |
| Proj. średnica, materiał | Rury PVC-U Ø200x5,9mm SDR-34 SN8 | | Rury PVC-U Ø200x5,9mm SDR-34 SN8 |
| Hektometr i odległości | 5,60 0+00 ● | 3,20 | 3,10 3,10 0+00 ● |

| | |
|--|--|
| jednostka projektowa: | |
| TENSA PROJEKT TATARCZYK-BIGAŁ ELŻBIETA | |
| 44-200 Rybnik, ul. Gen. Holierego 7, powłon 20 tel. 600 432 869, 605 574 888, 604 600 111 tensad@tensa.pl, marcini@tensa.pl, elia@tensa.pl NIP 642-179-71-40, REGON 241908709 | |
| temat: | PROJEKT BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ do opracowania: BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE OBJĘTYM STATUSEM SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ W GMINIE RADZIECHOWY – WIEPRZ |
| lokalizacja: | RADZIECHOWY–WIEPRZ, UL. PRZEMYSŁOWA DZIAŁKI NR 3603/1, 3603/2, 3589/17, 3603/7, 3589/12 |
| inwestor: | GMINA RADZIECHOWY – WIEPRZ 34–381 Radziechowy, ul. Wieprz 700 |
| zespół projektowy i opracowanie: | |
| funkcja | imię i nazwisko |
| projektował: | mgr inż. KONRAD CEBULA |
| sprawdził: | inż. STANISŁAW TATARCZYK |
| | nr upr. |
| | podpis |
| | MAP/0610/ PBS/15 |
| | 97/14/Kt |

PROFIL PODŁUŻNY NR 4, 5 7.KŁ

| | | |
|---------|--------------|-----------|
| data: | faze/bronza: | skala: |
| 01.2021 | PR/1 | 1:500/500 |