

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Juszczynie”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 18.05.2021r.**Pytanie 1:**

W dokumentacji STWIOR zamawiający wskazuje nawierzchnie typu natrysk wraz z załączeniem do oferty dokumentów do nawierzchni z trawy sztucznej tj. atesty, badania, certyfikaty, karty oraz inne...Z uwagi na rozbieżność co do nawierzchni, proszę o informacje jaka nawierzchnie należy przyjąć oraz czy do oferty należy dołączyć dokumenty do nawierzchni?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie boiska z nawierzchnią poliuretanową typu natrysk. Zapis „systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia” użyty na stronie 20 STWIORB był omyłkowy, przedstawione wymagania dotyczą projektowanej nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie że bieżnia nie wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź: Wykonanie bieżni wchodzi w zakres zamówienia.

Pytania z dnia 19.05.2021r.**Pytanie 1:**

Czy utylizacja nawierzchni należy po stronie wykonawcy?

Odpowiedź: Utylizacja nawierzchni wchodzi w zakres zlecenia.

Pytanie 2:

Czy kwota za utylizację jest kwota którą należy przyjąć do wyceny, z czego wynika ta kwota?

1.6		utylizacja nawierzchni syntetycznej - przyjęto 150 pln / Mg (210 pln / m3)	m3		
	Kalkulacja indywidualna	Wyliczenie ilości robót:			
		94.585	94,585000		
		RAZEM:	94,585000		94,585
1.9		utylizacja mineralnej podbudowy - przyjęto 60 pln / Mg (84 pln / m3)	m3		
	Kalkulacja indywidualna	Wyliczenie ilości robót:			
		189.170	189,170000		
		RAZEM:	189,170000		189,170

Odpowiedź: Kwoty widoczne w przedmiarze jako koszty utylizacji nawierzchni są założeniem przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek własnej kalkulacji kosztów utylizacji.

Pytania z dnia 20.05.2021r.

Pytanie 1:

Czy w związku z koniecznością wbudowania na boisku nowych warstw kruszywa o łącznej grubości 20cm (10+7+3cm) w pozycji przedmiaru nr. 1.7 nie powinno być krotności 2? Z obecnych wyliczeń w robotach rozbiórkowych (poz. 1.7) przyjęto usunięcie jedynie 10cm istniejącej podbudowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w pozycji 1.7 powinna być informacja „krotność 2”. Do kalkulacji należy uwzględnić korytowanie na głębokość 20 cm.

Pytanie 2:

Czy w ślad za zapisami dokumentacji projektowej dokumenty charakteryzujące nawierzchnię należy dołączyć do oferty przetargowej? Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni, które należy dołączyć do oferty:

1. Certyfikat IAAF dla produktu
2. Atest Higieniczny PZH
3. Aktualne badania oferowanej nawierzchni wykonane przez laboratorium posiadające akredytację IAAF, potwierdzające parametry techniczne nawierzchni
4. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 potwierdzające parametry techniczne nawierzchni
5. Autoryzacja producenta systemu poliuretanowego dla Wykonawcy na przedmiotową inwestycję, wraz z potwierdzeniem gwarancji
6. Karta techniczna systemu
7. Badania na zawartość pierwiastków śladowych wydane przez akredytowaną jednostkę
8. Raport z badania na zawartość WWA

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów charakteryzujących nawierzchnię do oferty przetargowej wg wykazu zawartego w dokumentacji przetargowej

Pytanie 3:

Czy dokumenty charakteryzujące nawierzchnię poliuretanową należy złożyć wraz z ofertą przetargową, czy Zamawiający będzie ich wymagał od oferenta z najkorzystniejszą ofertą na etapie weryfikacji ofert?

Dokumenty charakteryzujące nawierzchnię pozwolą Zamawiającemu na ocenę zgodności oferty z dokumentacją przetargową oraz uchronią Zamawiającego przed próbą zastosowania produktów niezgodnych z dokumentacją na etapie realizacji.

Odpowiedź jak w pytaniu 2 z dnia 20.05.2021r.

Grzegorz Biela
Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz
-podpisano elektronicznie-

