

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 11.06.2021r.

Pytanie 1:

Na niektórych remontowanych drogach należy wykonać "Odwodnienie liniowe korytka 30x18x50 z rusztem stalowym". Czy chodzi tu o zwykłe korytka betonowe, na górę których należy nałożyć spawaną i pomalowaną kratę stalową wykonaną z kątowników i prętów, czy typowe betonowe odwodnienie liniowe z fabrycznym rusztem stalowym?

Odpowiedź: Należy wykonać zwykłe korytka betonowe, na górę których należy nałożyć spawaną i pomalowaną kratę stalową wykonaną z kątowników i prętów.

Grzegorz Biela
Sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz
-podpisano elektronicznie-