



YKXY 5x25 mm<sup>2</sup> -kabel zasilający z rozdzielni głównej budynku RG , zabezpieczony wyłącznikiem NZMB2-M125

YKSY 5x1,5 kabel sterowniczy awaryjnego wyłączenia pompy ciepła , kierunek RG,

YKSY 7X1,5 kabel sterowniczy sygnalizacja awarii kierunku rozdzielni węzła ciepłego, UTPw kat.5e UUTP 4x2x0,5 kabel zewnętrzny żelowany połączenie informacyjne kierunek sterownik węzła ciepłego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IMIE I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
<b>corematic</b> engineering sp. z o.o.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Zygmunt Pierzchawka OPRACOWAŁ: mgr inż. Jarosław Pierzchawka	5/93/OP, specj. instal.-inż. -	04.2022 04.2022	
INWESTOR	GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ, WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZYBĘDZY			
OBIEKT I LOKALIZACJA	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBĘDZY, UL. 3 MAJA 71, 34-381 PRZYBĘDZA (DZ. 4978/1, 0006 PRZYBĘDZA)			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I PRZEKRÓJ POMIESZCZENIA ŹRÓDŁA CIEPŁA			SKALA 1:50
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR. PROJEKTU	NR. RYSUNKU	NR. ZMIANY
RW/PRB/PC	PT	RW/PRB/PC/04/22	RYS. NR 3	