



Poz.MO-04a MUR OPOROWY (1.75mb)

Skala 1 : 25




Poz.MO-04c MUR OPOROWY (1.82mb)

Skala 1 : 25



Poz.MO-04.1b MUR OPOROWY (3.13mb)

Skala 1 : 25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRETA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRETÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN ø10
Poz. MO-04.1a – MUR OPOROWY – 1.75 mb							
MO-04.1a	1	10	6,115	9	1	9	55,04
	2	10	5,375	9	1	9	48,38
	3	10	0,650	9	1	9	5,85
	4	10	1,838	12	1	12	22,05
	5	10	1,838	22	1	22	40,43
	6	10	1,838	22	1	22	40,43
Poz. MO-04.1b – MUR OPOROWY – 3.13 mb							
MO-04.1b	1	10	4,965	16	1	16	79,44
	2	10	4,225	16	1	16	67,60
	3	10	0,650	16	1	16	10,40
	4	10	3,287	12	1	12	39,44
	5	10	3,287	16	1	16	52,59
	6	10	3,287	16	1	16	52,59
Poz. MO-04.1c – MUR OPOROWY – 1.82 mb							
MO-04.1c	1	10	6,115	10	1	10	61,15
	2	10	5,375	10	1	10	53,75
	3	10	0,650	10	1	10	6,50
	4	10	1,911	12	1	12	22,93
	5	10	1,911	22	1	22	42,04
	6	10	1,911	22	1	22	42,04
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							742,64
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,617
MASA [kg]							458,21
MASA CAŁKOWITA [kg]							458,21

UWAGI:

- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00=448.50m n.p.m
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
- DANE MATERIAŁOWE:
  - BETON - C25/30 (B30) W8
  - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
  - STRZEMIONA: A-I (S13SX), AIII-N (RB 500W)
- OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
  - 50mm - DOLNA
  - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
- KLASA EKSPOZYCJI:
  - XC2 - FUNDAMENTY
- IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
  - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
  - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
- FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
- W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICE WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
- ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPIĄĆ SPINKAMI #6-400/400 Z STALI A-0
- ZBROJENIE ŚCIAN W SKOSACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO KSZTAŁTU
- OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO

REV NR:	DATA:	ZAKRES:	PODPIS:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
BIURO: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107 34-300 ŻYWIEC		PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>CONSED</b> KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA	
TELEFON: SZYMON DUDA: +48 608 141 117			
TEMAT : BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
LOKALIZACJA: NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA) OBRĘB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
PROJEKTOWAŁ:	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. Jacek ŁACIAK	NR UPRAWNIEN: SLK/3987/P0OK/11	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	SLK/3988/P0OK/11	
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY			DATA: 31.03.2022r.
BRANŻA : KONSTRUKCJA			SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU : MUR OPOROWY: MO-04.1			NUMER RYSUNKU : KM / 05 / 0
			ELEMENT NR RYS. REWIZJA