


### ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN		
							ø8	ø12	ø16
Poz. SF-1 – STOPA FUNDAMENTOWA – 1 szt.									
SF-1	1	12	6,275	10	1	10		62,75	
	2	12	2,175	24	1	24		52,20	
	3	12	2,875	6	1	6		17,25	
	4	12	1,475	4	1	4		5,90	
	5	12	6,475	10	1	10		64,75	
	6	12	1,675	4	1	4		6,70	
	7	12	3,075	7	1	7		21,53	
	8	12	2,375	25	1	25		59,38	
Poz. SFC-1 – TRZPIEN ŻELBETOWY – 2 szt.									
SFC-1	1	16	1,260	12	2	24			30,24
	2	8	1,710	10	2	20	34,20		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							34,20	290,45	30,24
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888	1,578
MASA [kg]							13,51	257,92	47,72
MASA CAŁKOWITA [kg]								319,15	

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
- Opis długości haka: gabarytowy
- Długość pręta L: rzeczywista



- UWAGI:
- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOŚZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00=448.50m n.p.m
  - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
  - DANE MATERIAŁOWE:
    - BETON - C25/30 (B30) W8
    - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
    - STRZEMIIONA: A-I (S13SX), AIII-N (RB 500W)
  - OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:
    - 50mm - DOLNA
    - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
  - KLASA EKSPOZYCJI:
    - XC2 - FUNDAMENTY
  - IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
    - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
    - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
  - RYSunEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
  - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
  - W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
  - ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPIĄĆ SPINKAMI #6-400/400 Z STALI A-0
  - ZBROJENIE ŚCIAN W SKOSACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO KształTU
  - OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO

REV NR:	DATA	ZAKRES:	PODPIS:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107 34-300 ŻYWIĘC			
PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>CONSED</b> KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA			
TELEFON: SZYMON DUDA: +48 506 141 117			
TEMAT: BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
LOKALIZACJA: NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA) OBRĘB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR: GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek ŁACIAK	NR UPRAWNIENI:	SLK/3987/POOK/11
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Szymon DUDA	NR UPRAWNIENI:	SLK/3988/POOK/11
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY		DATA: 31.03.2022r.
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		SKALA: 1:25
NAZWA RYSUNKU: STOPA ŻELBETOWA: SF-1			NUMER RYSUNKU: KS / 07 / 0 ELEMENT NR RYS. REWIZJA