



- UWAGI:**
- WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO POZIOMU ±0,00=448.50m n.p.m
  - WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]
  - DANE MATERIAŁOWE:
    - BETON - C25/30 (B30) W8
    - STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB 500W)
    - STRZEMIONA: A-I (S13SX), AIII-N (RB 500W)
  - OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
    - 50mm - DOLNA
    - 40mm - BOCZNA I GÓRNA
  - KLASA EKSPOZYCJI: XC2 - FUNDAMENTY
  - IZOLACJE CZĘŚCI PODZIEMNEJ:
    - POZIOMA - FOLIA IZOLACYJNA
    - ŚCIAN BOCZNYCH - ROZTWORY ASFALTOWE
  - RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM I "BRANŻAMI"
  - FUNDAMENTY NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) GR. 10cm
  - W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA RODZAJ GRUNTU W POZIOMIE POSADOWIENIA. W PRZYPADKU STWIERDZENIA SŁABEJ WARSTWY NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP DO WARSTW NOŚNYCH, A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM C12/15 (B15)
  - ZBROJENIE PIONOWE ŚCIAN SPIĄĆ SPINKAMI #6-400/400 Z STALI A-0
  - ZBROJENIE ŚCIAN W SKOSACH DOCIĄĆ NA BUDOWIE DO KSZTAŁTU
  - OŚWIETLENIE ORAZ PROWADZENIE KABLI WYKONAĆ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO I ARCHITEKTONICZNEGO

REV NR:		DATA		ZAKRES :	
				PODPIS:	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:					
BIURO: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 33a p.107 34-300 ŻYWIEC		<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>CONSED</b> KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA</div></div>		TELEFON: SZYMON DUDA: +48 506 141 117	
TEMAT :  BUDYNEK USŁUGOWY O FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
LOKALIZACJA:		NA DZ. NR 7287/1, 7201 (UL. KAMIENNA), 7303/1 (UL. SZKOLNA) OBRĘB 241710_2.0004 RADZIECHOWY, JEDN. EWID.: 241710_2 RADZIECHOWY-WIEPRZ			
INWESTOR:		GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ WIEPRZ 700, 34-381 RADZIECHOWY			
		IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ:	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Jacek ŁACIAK		SLK/3987/POOK/11	
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Szymon DUDA		SLK/3988/POOK/11	
STADIUM :  PROJEKT TECHNICZNY				DATA: 31.03.2022r.	
BRANŻA :  KONSTRUKCJA				SKALA: 1:50/25	
NAZWA RYSUNKU :  MUR OPOROWY: MO-08				NUMER RYSUNKU :  KM / 11 / 0	
				ELEMENT NR RYS. REWIZJA	