



Wieprz, dnia 05.04.2023r.

OR.271.2.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. Pr. St. Gawlika w Radziechowach

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 05.04.2023r.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza dostarczenie drzwi w ilości 1 szt - zgodnie z poz. KNR 1.34 Natomiast pozostałe drzwi poz. KNR 1.30 i 1.32 są w zakresie Wykonawcy do zakupu i montażu?

Odpowiedź: *Ad1. Należy wycenić drzwi jako zewnętrzne błędny zapis w pozycji kosztorysowej nr 1.30, 1.32, 1,34 (drzwi wewnętrzne).*

Drzwi o wymiarach 2,56x210cm dostarcza inwestor, w zakresie Wykonawcy jest montaż, pozostałe w zakresie Wykonawcy do zakupu i montażu.

Pytanie 2.

Proszę o podanie szczegółów dot. wymiany bramy garażowej - czy to ma być brama z napędem oraz inne szczegóły techniczne.

Odpowiedź: *Brama segmentowa z zamkiem, ocieplona, bez napędów.*

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu dot. wymiany pokrycia dachowego. Podane informacje są nieścisłe i bardzo chaotyczne. Proszę o uściślenie ile m2 dachu jest do wymiany oraz czy Zamawiający potwierdza, że przewiduje się tylko 20% blachy trapezowej do wymiany na nową, natomiast 80% ma to być blacha z odzysku.

Odpowiedź: *Projekt nie obejmuje wymiany pokrycia dachowego. Projekt obejmuje demontaż i ponowny montaż blachy w celu wykonania docieplenia stropodachu. Zamawiający zakłada 20% blachy trapezowej do wymiany zniszczonej podczas demontażu, czyli około 86 m2.*