



Wieprz, dnia 05.04.2023r.

OR.271.3.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J.
Twardowskiego w Brzuśniku**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 03.04.2023r.

Pytanie 1.

Czy istniejący układ pośredni jest do wymiany na nowy czy zostaje obecny ?

Odpowiedź: *Przebudowa układu pośredniego jest w zakresie robót.*

Pytanie 2.

Czy projekt obejmuje wykonanie zasilania i rozdzielni do pompy ciepła.

Odpowiedź: *Wykonanie zasilania i rozdzielni RPC jest w zakresie robót*

Pytanie 3.

Czy projekt obejmuje dostawę i montaż kompensatora mocy biernej ?

Odpowiedź: *Należy uwzględnić zakup i montaż kompensatora mocy biernej.*