



OR.271.3.2023

Wieprz, dnia 06.04.2023r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J.  
Twardowskiego w Brzuśniku**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

**Pytania z dnia 30.03.2023r.**

**Pytanie 1.**

Proszę o informację czy istniejące instalacje w kotłowni należy zabezpieczyć p. poż. Jeżeli tak prosimy o podanie ilości i średnic.

**Odpowiedź:** *Istniejące instalacje kotłowni przeznaczone są do demontażu. Projektowane przejścia (wg dokumentacji) należy zabezpieczyć w klasie przegród kotłowni.*