



OR.271.5.2023

Wieprz, dnia 17.05.2023r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Przebudowa drogi – ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 10.05.2023r.

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami PFU a uchwalonym przez Radę Gminy w Radziechowach Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Zgodnie z zapisami PFU pkt. 1.1.1 należy wykonać przebudowę drogi dojazdowej (klasa D), natomiast zgodnie z uchwalonym MPZP, ul. Szkolna znajduje się częściowo w obszarze A3KDL – jako droga lokalna, oraz A33KDD – jako droga dojazdowa. Ponadto na znacznym fragmencie w MPZP brak jest wyznaczonego zakresu/korytarza linii rozgraniczających dla drogi ul. Szkolnej jako nowego połączenia i dalszy jej przebieg zlokalizowany jest na terenach rolniczych A3R oraz A4R. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że całość inwestycji w zakresie parametrów drogi należy wykonać dla drogi dojazdowej o parametrach klasy D o łącznej długości 1934,0m.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że parametry drogi należy dostosować do zapisów planu miejscowego:

- odcinek w km 0+000-0+320 jako droga lokalna ,*
- odcinek w km 0+320 -0+660 jako droga dojazdowa*
- odcinek w km 0+660-1+934 jako droga wewnętrzna o szerokości 3,50m - zgodnie z zapisami planu miejscowego.*

Zamawiający udostępnia uaktualniony Program Funkcjonalno-Użytkowy.

2. Proszę o informację, czy Inwestor będzie ponosił koszt odszkodowania za zajęcie nieruchomości prywatnych zlokalizowanych poza zakresem działek drogowych, które są własnością Inwestora.



Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje konieczności zajęcia nieruchomości prywatnych oraz wypłaty odszkodowań.

Zmawiający udostępnia uaktualniony Program Funkcjonalno-Użytkowy.

3. Proszę o potwierdzenie, czy Inwestor posiada niezbędne pozwolenia wodnoprawne dla działających już urządzeń wodnych w tym wylotów z kanalizacji deszczowej oraz wylotów z istniejących rowów drogowych zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz istniejących przepustów drogowych. Jednocześnie proszę o udostępnienie tych decyzji i dołączenie do dokumentów przetargowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji dla działających już urządzeń wodnych, w tym wylotów z kanalizacji deszczowej oraz wylotów z istniejących rowów drogowych zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz istniejących przepustów drogowych. Powyższe powstały przed 1974 rokiem.

4. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że w ramach przebudowy drogi ul. Szkolnej, Inwestor nie przewiduje wykonania przebudowy istniejących chodników i krawężników zlokalizowanych wzdłuż ul. Szkolnej.

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje wykonania przebudowy istniejących chodników i krawężników zlokalizowanych wzdłuż ul. Szkolnej w ramach niniejszej inwestycji.

5. Proszę o potwierdzenie, czy Inwestor wymaga stosowania poszerzeń (mijanek) na drodze klasy D na odcinku od km 0+453 do km 1+934.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga stosowania poszerzeń (mijanek) na odcinku od km 0+453 do km 1+934.

6. Proszę o potwierdzenie, czy Inwestor wymaga przebudowy kanalizacji deszczowej na całym odcinku ul. Szkolnej czy tylko w miejscu wskazanym w PFU od km 0+058 do wylotu. Wykonawca informuje, że zapisy PFU oraz załączników nie zostały jednoznacznie sprecyzowane, gdyż wskazują konieczność przebudowy kanalizacji na odcinku od km 0+058 do istniejącego wylotu, konieczność wykonania studzienek rewizyjnych oraz wskazują, że ilość wpustów ulicznych jest uzależniona od ukształtowania wysokościowego projektowanej niwelety drogi oraz odwadnianej powierzchni, co może wskazywać na konieczność zaprojektowania dodatkowych wpustów deszczowych odwadniających ul. Szkolną.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przebudowy istniejącej kanalizacji na wskazanym odcinku i w przypadku konieczności budowę studni rewizyjnych. Ponadto w przypadku



konieczności zabudowy dodatkowych wpustów deszczowych, przykanaliki należy odprowadzić do istniejących rowów.

Zmawiający udostępnia uaktualniony Program Funkcjonalno-Użytkowy.