

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy" w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

**Pytania z dnia 02.11.2023r.**

**Pytanie 1.**

Wydaje się, że zapisy PFU mogą być niejednoznaczne i dopuszczalna jest ich niejednoznaczna interpretacja w zakresie:

PKT 1.1.1 PFU wymaga projektowania dla kategorii ruchu KR1

PKT 1.2.3 PFU wymaga projektowania dla kategorii ruchu KR2

Wykonawca planuje projekt i budowę zgodnie z PKT 1.1.1. jako korzystniejszy dla Wykonawcy, ale prosimy o wyjaśnienie treści SWZ, która dana jest prawdziwa.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że konstrukcja drogi powinna być zaprojektowana i wykonana dla kategoria ruchu – KR 1.