

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz – ETAP
III**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 22.12.2023r.

1. Proszę o określenie parametru na jakie ciśnienie ma być wyceniona armatura i rury - PN 16 czy PN 25?

Odpowiedź :

Zakres zamówienia - etap III obejmuje tylko armaturę na ciśnienie PN 16.

2. Proszę o zamieszczenie rysunków schematów węzłów z czytelnym opisem (zastosowana grubość czcionki jest nieczytelna)

Odpowiedź :

Zbiorniki i hydrofornie nie są objęte opracowaniem – nie wchodzi w zakres robót przewidzianych do wykonania w niniejszym etapie.

3. Czy studnia Z2, która znalazła się w określonym polu (plik 20) jest do realizacji i wyceny. Do czego się nawiązujemy rurociągiem przy zbiorniku Z2?

Odpowiedź :

Rurociąg przy zbiorniku Z2 należy zaślepić.