

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz – ETAP
III**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 02.01.2024r.

1. Proszę o sprecyzowanie grubości w-wy ścieralnej przy odtworzeniu dróg powiatowych oraz pozostałych warstw bitumicznych. W odpowiedzi Zamawiającego z dnia 29.12.2023r występuje rozbieżność informacyjna w tym zakresie - cytuję: "1. Warstwy odtworzenia Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni dróg powiatowych: Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/16mm 5 cm Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/20mm 6 cm Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/25mm 7 cm ... 2. Wykonanie dwóch w-w wiążących o gr. 6 cm w ilości po 102 m2 oraz 935 m2 w-wy ścieralnej gr. 4 cm dotyczy dróg powiatowych. 935m2, to jest frezowanie i odtworzenie 10mb całej szerokości jezdni w miejscu komory " 2. W związku z wskazaniem zastosowania w opisie dokumentacji projektowej hydrantu nadziemnego koloru niebieskiego proszę o informację czy Zamawiający dopuści montaż hydrantów nadziemnych koloru czerwonego oraz czy hydranty mają mieć logo, o którym jest mowa w tym opisie (pole herbowe)? Jeśli mają mieć logo (pole herbowe) to proszę o jego wzór jaki ma być umieszczony na hydrancie.

Odpowiedź :

Odtworzenie należy wykonać zgodnie z uzgodnieniem z PZD w Żywcu (łączna grubość asfaltu 18cm - w przedmiarze ujęto wszystkie warstwy po 6cm)

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy 0/16mm	5 cm
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/20mm	6 cm
Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/25mm	7 cm
Podbudowa pomocnicza – kruszywo łamane 5/31,5mm stabilizowane mechanicznie	20 cm
Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 20/40,0mm stabilizowane mechanicznie	40 cm

Kolory hydrantów – należy wykonać czerwony, bez logo herbowego (błędny zapis dotyczący pola herbowego).