

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Termomodernizacja Budynku Przedszkola Małego Księcia przy ul. Figurów 596 w miejscowości  
Wieprz**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

**Pytania z dnia 17.01.2024r.**

1. Czy współczynnik styropianu elewacyjnego EPS można przyjąć wg. deklaracji Producenta dla Lambdy 0,033 W/mK?

***Odpowiedź :***

**Przy doborze styropianu na elewację ważniejszy jest współczynnik lambda (0,033) niż współczynnik wytrzymałościowy EPS – należy przyjąć według deklaracji producenta.**