

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Remont ul. Różanej w m. Radziechowy

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 27.02.2024r.

1. Proszę o określenie jaki dokument stanowi podstawę do wyliczeń wartości robót, czy jest to przedmiar czy tabela zestawienia dróg do remontu w Gminie Radziechowy-Wieprz oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy załączonym przedmiarem robót a zestawieniem dróg do remontu w Gminie Radziechowy-Wieprz

Odpowiedź : Dwa wymienione wyżej dokumenty stanowią podstawę wyliczenia wartości robót. Rozbieżności wyjaśniam poniżej, zgodnie z kolejnymi pytaniami.

2. Nr 3.1 Przedmiaru robót – grubość nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wynosi 3 cm, natomiast w tabeli zestawienia dróg do remontu w Gminie Radziechowy-Wieprz warstwa dolna wynosi 2 cm?

Odpowiedź : Grubość nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wynosi 3 cm.

3. Nr 5.3 Przedmiaru robót – umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi, wskazana powierzchnia to 158 m² natomiast w tabeli zestawienia dróg do remontu w Gminie Radziechowy-Wieprz powierzchnia ta wynosi 165,6 m².

Odpowiedź : Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi należy wykonać na powierzchni 165,6 m².

4. Czyszczenie i skropienie asfaltu na całej długości drogi znajdujące się w tabeli zestawienia dróg do remontu w Gminie Radziechowy-Wieprz – nie zostało ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź : W wycenie należy uwzględnić czyszczenie i skropienie asfaltu na całej długości drogi.