

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

***Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej im.
Ks. J. Twardowskiego w miejscowości Brzuśnik***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 05.06.2024r.

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie blachy trapezowej o parametrach jak w załączonej DWU (zaznaczone zielonym kolorem)

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie blachy trapezowej o parametrach jak w załączonej DWU.

2. W opisie do zadania Zamawiający informuje, że zaleca się impregnację więźby dachowej środkiem ogniochronnym, proszę o informację, czy Zamawiający podtrzymuje ten zapis, a jeśli tak, to proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że należy zastosowaćłaty i kontrłaty impregnowane fabrycznie.