

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Dostawa 24 lamp solarnych w ramach zadania: Utworzenie zielonej trasy spacerowej w Gminie Radziechowy-Wieprz

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30) informuje o wypłynięciu zapytań od Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi:

Pytania z dnia 19.01.2025r.

1. Proszę o informację czy dla zadania jak w tytule, referencje na budowę, przebudowę, modernizację oświetlenia drogowego są wystarczające?

Odpowiedź :

Tak, pod warunkiem, że zadanie obejmowało swoim zakresem dostawę i montaż lamp solarnych o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy (zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu opisanym w punkcie 5.2.1 SWZ)

Pytania z dnia 21.01.2025r.

1. Czy planowana „zielona trasa spacerowa” jest zlokalizowana w obrębie pasa drogi publicznej, czy też drogi wewnętrznej? Informacja ta ma kluczowe znaczenie dla określenia obowiązków wykonawcy w zakresie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź :

Ulice Nowy Dwór w Wieprzu oraz Przeczna w Radziechowach są drogami wewnętrznymi.

2. Czy zamawiający wskaże konkretne miejsca montażu lamp solarnych, czy ich rozmieszczenie powinno być dostosowane do przepisów dotyczących parametrów oświetlenia obowiązujących dla danej kategorii drogi lub ciągu pieszego?

Zwracamy uwagę, że wskazane w SWZ parametry lamp (np. moc panelu PV i pojemność akumulatora) wydają się być dość niskie, co może uniemożliwić osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia, zwłaszcza w okresach jesiennych i zimowych, gdy warunki pogodowe ograniczają efektywność instalacji. Prosimy o potwierdzenie czy wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia parametrów

zgodnych z obowiązującymi normami w zależności od kategorii drogi lub ciągu pieszego.

Odpowiedź :

Zamawiający wskaże konkretne miejsca montażu lamp solarnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy 24 lamp solarnych o parametrach opisanych w SWZ oraz ich montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienia parametrów zgodnych z obowiązującymi normami w zależności od kategorii drogi lub ciągu pieszego.

4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów kompozytowych wkopywanych do ziemi jako równoważnych wobec stalowych ocynkowanych? Słupy kompozytowe oferują wiele korzyści, takich jak:

- o wysoka odporność na korozję, co przekłada się na dłuższą trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych,
- o brak konieczności okresowego malowania czy zabezpieczania antykorozyjnego, co obniża koszty eksploatacyjne,
- o odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne,
- o korzystniejszy wpływ na środowisko dzięki niższemu śladowi węglowemu przy produkcji i użytkowaniu.

W związku z powyższym zastosowanie słupów kompozytowych jest rozwiązaniem nowoczesnym, ekologicznym i trwałym, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkich wymaganych parametrów technicznych. Dopuszczenie tego typu rozwiązania pozwoli na wybór bardziej ekonomicznego i zrównoważonego środowiskowo wariantu realizacji inwestycji, przy zachowaniu pełnej zgodności z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – wymaga zastosowania słupów stalowych ocynkowanych.