



LEGENDA

1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3x2,5 /TOR GŁÓWNY/ ZAŚ ZEJŚCIE 3x1,5
3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp3x1,5/4x1,5; 5x1,5/
4. W POMIESZCZENIACH PIWNIC I SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLENIA MONTOWAĆ DO SUFITU.
6. DLA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POPROWADZIC DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,5m NAD POSADZKĄ.

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza:	PBW
adres:	34-381 Radziechowy-Wieprz, ul. Wieprz 700	branża:	ELEKTR.
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Wieprzu		
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA OŚRDKA ZDROWIA W WIEPRZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU		
temat:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PIWNICE	skala	1:100
projekt:	FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 34-300 ŻYWIEC UL. KOMOROWSKICH 127	XII 2007	
opracowanie:			
PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Golek upr. 90/98 BB			
Sprawdził: mgr inż. Józef Sałatap upr. 142/76 BB		nr rys: 01	