



#### LEGENDA

1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3x2,5 /TOR GŁÓWNY/ ZAŚ ZEJŚCIE 3X1,5
3. OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp3x1,5/4X1,5; 5X1,5/
4. W POMIĘSZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTAŻOWAĆ DO SUFITU, PŁAFIERY MONTAŻOWAĆ DO ŚCIANY.
6. DLA OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POPROWADZIC DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTAŻOWAĆ NA WYS. 1,5m NAD POSADZKĄ.
8. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ZAMONTOWAĆ OPRAWYNA WYSIĘGNIKU 0,7m DO ŚCIANY NA WYS. MIN. 4m
9. STEROWANE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO ZEGAREM ASTRONOMICZNYM Z ROZDZIELNI TA
10. OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ POPRZEC WYL. SCHODOWY.
11. DOPROWADZIC OBWODY ZASILANIA WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ.

oprawa plafoniera 100W

oprawa z kloszem 23W na ścięcie na wys. 3,5m

oprawa świetl. 2x36W z kloszem JP20 z modulem świecenia awaryjnego 2h

oprawa świetl. 4x18W z kloszem JP20 z modulem świecenia awaryjnego 2h

oprawa z kloszem 2x36W JP20

oprawa z kloszem 2x18W JP20

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza:	PBW
adres:	34-381 Radziechowy-Wieprz, ul. Wieprz 700	branża	elektryczna
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Wieprzu		
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA OŚRDKA ZDROWIA W WIEPRZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU		
temat:	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA PARTER		skala 1:100
projekt:	FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 34-300 ŻYWIEC UL. KOMOROWSKICH 127		XII 2007
opracowanie:	PROJEKTOWAŁ: inż. Antoni Golek upr. 90/98 BB Sprawdził: mgr inż. Józef Szałapat upr. 142/76 BB		nr rys. . 03