



OZNACZENIA:

- K1** – pion kanalizacji sanitarnej
- ZN1** – pion kanalizacji sanitarnej zakończony zaworem napowietrzającym
- zawór kan. napowietrzający fi 50mm prod. HL
- Rw ø110/160
- ZN ø50
- R
- 0,11 PVC
- rewizja prod. Uponor
- rura kanalizacyjna PVC (PP) prod. Uponor

- W1** – pion instalacyjny wody zimnej
- średnice rur
- Z – zimna woda
- R – cyrkulacja ciepłej wody
- zimna woda
- ciepła woda
- zawór kulowy odcinający

UWAGI:

- Istniejące piony kanalizacji sanitarnej K1–K8, żeliwne Ø100, należy wymienić na tworzywowe z PCV (PP) z wykonaniem podłączeń projektowanych przyborów sanitarnych.
- Piony kanalizacji sanitarnej należy:
 - na poziomie parteru, obudować od strony pomieszczeń lub prowadzić w szachtach ściennych,
 - na poziomie piwnic, prowadzić po wierzchu ścian.
- Piony kanalizacji sanitarnej należy:
 - uzbroić w rewizje, na poziomie piwnic
 - zakończyć rurami wywiewnymi, modernizowane piony K1–K8,
 - zakończyć zaworem napowietrzającym, projekt. piony ZN1, ZN2, ZN3.
- Modernizowaną instalację kanalizacji sanit. należy wykonać z rur kanalizacyjnych z PCV (lub PP), połączenia kielichowe.
- Projektowaną instalację zimnej i ciepłej wody użyć. wykonać z rur tworzywowych, warstwowych typu Mepla prod. f–my Gęberit.
- Połączenia wykonać jako systemowe zaprasowywane, z armaturą jako skręcane.
- Podejścia pod przybory wykonać w szachtach ściennych, podłączenia do armatury czerpalnej (stojącej) wykonać poprzez wężyki w oplocie z stali nierdzewnej.
- Główne rurociągi rozdzielcze wody zimnej prowadzić pod stropem piwnic.
- Przygotowanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowano poprzez przepływowe, pojemnościowe, elektryczne podgrzewacze wody.
- Rurociągi izolować izolacją z pianki polietylenowej prod. firmy THERMAFLEX. Typ i grubość izolacji zgodnie z opisem technicznym.
- Do decyzji Inwestora pozostawia się ewentualną wymianę istniejących podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej na nowe.

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	czar:	
adres:	34 - 381 Radziechowy-Wieprz, ul Wieprz 700	branża:	
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Radziechowach	branża:	
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA	branża:	
temat:	OSRDEKA ZDROWIA W RADZIECHOWACH	skala	
projekt:	ADAPTACJE INSTALACYJNE	1:50	
opracowanie:	INSTALACJA WOD-KAN. RZUT PIWNIC		
MGR INŻ. KRZYSZTOF KONIOR	UPRAWNIENIA BUDOWA		
MGR INŻ. TOMASZ HOLCZ	128/98 BB		
	SLK0323-PODS03		