



LEGENDA
1. WYKONAĆ INSTALACJĘ P/T PRZEWODEM KABELKOWYM PŁASKIM
2. INSTALACJĘ GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAĆ PRZEWODEM
YDY3X2,5/TOR GŁÓWNY/ ZAŚ ZEŁŚCIE 3X1,5
3. OBWODY OŚWIETLIENIA WYKONAĆ PRZEWODEM YDY3X1,5/4X1,5;
5X1,5/
4. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH INSTALACJĘ WYKONAĆ Z
ZASTOSOWANIEM OSPRZĘTU SZCZELNEGO.
5. OPRAWY OŚWIETLIENIOWE MONTOWAĆ DO SUFITU.
6. DLA OPRAW OŚWIETLIENIA AWARYJNEGO POPROWADZIC
DODATKOWY PRZEWÓD FAZOWY.
7. TABLICE ROZDZIELCZE MONTOWAĆ NA WYS. 1,5m NAD POSADZKĄ.
gn.2 bieg. z bolcem ochr. 10/16A p/t
gn. siłowe, lub puszka dla pieca elektrycznego.

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	
	faza:	pbw
branża:	34 - 381 Radziechowy-Wieprz, ul.Wieprz 700	
	elekt.	
obiekt:		
REMONT I PRZEBUDOWA		
OŚRDKA ZDROWIA W RADZIECHOWACH		
temat:		
PLAN PROJ. INSTALACJI GNIAZD		
WTYCZKOWYCH OŚRODEK ZDROWIA		
skala		
1:100		
projekt:		
opracowanie:		
FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I NADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH		
34-300 ŻYWIĘC UL. KOMOROWSKICH 127		
Projektował: inż. Antoni Golek		
upr. 90/98 BB		
nr rys:		
02		