

OZNACZENIA:

4 – pion c.o.

2/43 +/-16°C
KL. SCHODOWA

– nr pomieszczenia/ temperatura obliczeniowa
– nazwa pomieszczenia

Q=874W – moc projektowanego grzejnika, [W]
FH020-600 – proj. grzejnik firmy KERMI, higieniczny typ profil-K
(20 – typ grzejnika, 600 – wysokość grzejnika)
l=1,80m – długość grzejnika
(1)* – istniejący pion centralnego ogrzewania
rura stalowa dn25,

UWAGI:

- Instalację centralnego ogrzewania –gałzki grzejnikowe (rury przyłączone) wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie.
- Zaprojektowano grzejniki stalowe, profilowe, higieniczne (FH0) prod. firmy Kermi.
- Na gałgkach zasilających grzejniki zamontować zawory termostaticzne typu V100DWN15 z głowicami termostaticznymi Thera-3 typu T6002 prod. firmy Honeywell.
- Na gałgkach powrotnych zamontować zawory odcinające z spustem Veratix-E typu V2422E0015 prod. firmy Honeywell.
- Średnice gałęzek grzejnikowych dn 15.
- Piony instalacyjne zakończyć w najwyższych punktach automatycznymi zaworami odpowietrzającymi z zaworami stopowymi 1/2" prod. firmy Hamco.
- Gałzki grzejnikowe należy prowadzić po wierzchu ścian.

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza:	p.i.
adres:	34 - 381 Radziechowy-Wieprz, ul Wieprz 700	branża:	sanit.
adres budowy:	Osrodek Zdrowia w Radziechowach		
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA		
temat:	OSRDEKA ZDROWIA W RADZIECHOWACH		
projekt:	ADAPTACJE INSTALACYJNE	skala	1:50
opracowanie:	INSTALACJA OGRZEWZA		
MGR INŻ. KRZYSZTOF KONDR	UPRAWNI BUDOWL 128/98 BB		XII 2007
MGR INŻ. TOMASZ HOLCZ	SLK0323-PODS03		RT DYS: IS-1