

OZNACZENIA:

1	– piony instalacyjne c.o.
DN15 N2,0	– średnica zaworów grzejnikowych – nastawa wstępna zaworów grzejnikowych
Q=874W	– moc projektowanego grzejnika, W
FK033-600	– proj. grzejnik PROFIL-K typ kompaktowy (33 – typ grzejnika, 600 – wysokość grzejnika)
FH030-600	– proj. grzejnik PROFIL-K typ higieniczny (30 – typ grzejnika, 600 – wysokość grzejnika)
l=0,6m	– długość grzejnika
———	– centralne ogrzewanie – zasilanie
- - - -	– centralne ogrzewanie – powrót
	– odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
	– zawór kulowy

UWAGI: zgodnie z rysunkami nr 2 i 3.

inwestor:	URZĄD GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ	faza: p.t.
adres:	34 - 381 Radziechowy-Wieprz, ul.Wieprz 700	branża: sanit.
adres budowy:	Ośrodek Zdrowia w Wieprzu	
obiekt:	REMONT I PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W WIEPRZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU	
temat:	INSTALACJA OGRZEWCZA ROZWINIĘCIE INSTALACJI CZ. 2	skala 1:50
projekt:		XII 2007
opracowanie:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KONIOR UPRAWN. BUDOWL. 126/98 BB MGR INŻ. TOMASZ HOLISZ SLK/0323/POOS/03	nr rys: IS-5