

Or.-341/ 01/10

Na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 100000 litrów dla Gminy Radziechowy-Wieprz:

- 1/ Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa częściowa),
- 2/ Jakie będą punkty rozładunkowe dostaw oleju opałowego,
- 3/ Jakiej pojemności są zbiorniki na olej opałowy i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Czy ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m. / 2,8 m./ 3,4 m i 14,6 m/2,8 m./3,6 m. (długość/szerokość/wysokość).
- 4/ Za jaką ilość paliwa Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT. Czy potwierdzoną przez Zamawiającego ilość dostarczonego paliwa przyjmowaną w ilościach rzeczywistych, obserwowalnych bez uwzględnienia jego temperatury, czy potwierdzoną ilość dostarczonego paliwa przeliczoną wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15 stop. C, zgodną z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).
- 5/ Producenci magazynują olej napędowy w sieci baz magazynowanych na terenie całego kraju, dlatego świadectwa jego jakości są często wystawione również przez jednostki upoważnione do wykonywania badań, (np. akredytowane laboratoria producenta).W związku z powyższym wnosimy o modyfikację § 2 ust. 2 projektu umowy (załącznik Nr 3 do siwz) tak aby dopuszczał aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.
- 6/ Od momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa, np. poprzez dolanie lub wypompowanie paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winy, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności. Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej normie PN-ISO-3170 (Ciekłe przetwory naftowe- Ręczne pobieranie próbek) i na tą normę powołuje się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych w kwestii sposobu pobierania próbek. Wnosimy więc o dodanie w § 4 ust.2 projektu umowy zapisu, że próbki

oleju opałowego będą pobierane z autocysterny Dostawcy zgodnie z normą PN-ISO 3170. Wnosimy więc o dodanie w § 4 ust. 2 projektu umowy zapisu, że próbki oleju opałowego będą pobierane z autocysterny dostawcy zgodnie z normą PN-ISO 3170.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w/w ustawy informuję, że:

Ad 1/ Jednorazowo będzie zamawiane ok. 3000 litrów,

Ad 2/ Punkty rozładunku to: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wieprzu, budynek Kulturalno-Oświatowy w Brzuśniku, budynek OSP w Wieprzu, Dom Ludowy w Bystrej.

Ad 3/ Zbiorniki na olej opałowy mają pojemność: 3500 litrów. Wymagany jest sposób rozładunku paliwa przy zastosowaniu pompy. Lokalizacja zbiorników nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach podanych w pkt 2.

Ad 4/ Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za potwierdzoną ilość dostarczonego paliwa przeliczona wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15 stop. C, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

Ad 5/ Zamawiający będzie dopuszczał aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań.

Ad 6/ Próbki oleju opałowego będą pobierane z autocysterny zgodnie z normą PN –ISO 3170.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w / w ustawy dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1/ § 2 ust 2 załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: „Do każdej dostawy Dostawca dołączy świadectwo jakości producenta. Zamawiający dopuszcza również aktualny atest jakościowy wystawiony przez jednostkę upoważnioną do wykonywania badań”.

2/ § 4 ust 2 załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: ”Dostawca zapewnia kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży produktów i jego zgodności z normą PN-C-96024. Reklamacje jakościowe przy dostawie będą rozpatrywane po pobraniu próbki oleju opałowego z autocysterny Dostawcy zgodnie z normą PN-ISO 3170 z udziałem przedstawiciela Dostawcy i Kupującego i będą oddawane do badania laboratoryjnego. Koszty badania będzie pokrywał Dostawca, chyba że wynik badania będzie potwierdzał prawidłową jakość towaru.

3/ w § 6 umowy dodaje się pkt 5 w brzmieniu „Dostawca będzie wystawiał fakturę VAT za potwierdzoną ilość dostarczonego paliwa przeliczoną wg PN-ISO 91-1 na ilość w temperaturze referencyjnej 15 stopni C, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

4/dodaje się § 7 w brzmieniu ” 1.Kupujący zobowiązuje się do składania Dostawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 r. (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa”.

„2. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest złożyć Dostawcy wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń”.

„3. Kupujący w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu , a także do przyjęcia innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Kupującego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.”

5/ § 7,8,9,10,11,12 i 13 umowy stają się odpowiednio: § 8,9,10,11,12,13,14.

Wójt Gminy

Grzegorz Figura