

Wieprz, 07.06.2011r.

OR.271.6.2011

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Radziechowy-Wieprz  
34-381 Radziechowy, Wieprz 700**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  
nieograniczonego pn.:

**„WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU  
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w miejscowości Radziechowy, gmina Radziechowy-Wieprz”**

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zamieszcza odpowiedź wraz z treścią zapytania:

**Treść zapytania Wykonawcy:**

1. Prosimy Zamawiającego o określenie koloru nawierzchni boiska.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. KOLORYSTYKA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO JEST OKREŚLONA W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ( RYSUNEK A.06 GEOMETRIA BOISKA DO KOSZYKÓWKI)

**Treść zapytania Wykonawcy:**

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów odnośnie technologii jaka ma być zastosowana. SIWZ podaje technologię EPDM o grubości warstw (7mm+7mm) natomiast przedmiar oraz opis techniczny podaje technologię natrysk (11mm +2mm)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**2. WARIANT II WG TYPOWEGO SIWZ.**

Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm

Z up. Wółta Gminy  
Sekretarz Gminy  
*Górn*  
mgr inż. Jadwiga Górna