



SR- studnia rozdzielaczowa 4 sekcyjna z zaworami i rotametrami GIGA-R (typ GIGA 12 4 9 R B , produkcji np. Aspol) średnica podłączenia rury dobiegowej 90x5,4 mm

Dodatkowo studnia uzbrojona w zawór TA STAF 80 (nastawa 5.40) na zasilaniu oraz na powrocie oraz dodatkowe króćce do naplenienia DN 15 ze złączką dla węża gumowego

#### Uwagi:

Przejście rurociągów dolnego źródła przez ścianę zewn. i/lub pod fundamentami należy wykonać w rurze ochronnej z wypełnieniem materiałem elastycznym z opaską bentonitową, gwarantującym szczelność przed naporem wody gruntowej. Rozstawy rurociągów oraz izolacje wykonać zgodnie z wytycznymi w opisie technicznym. Wszelkie przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane zgodnie z klasą odporności ogniowej danej przegrody z zastosowaniem atestowanych rozwiązań systemowych np. Hilti.

#### UWAGA

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- PODANI PRODUCENCI ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH SA PRZYKŁADOWYMI SŁUŻĄCYMI DO OKREŚLENIA TZW. STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ INNYCH PRODUCENTÓW ZAMIENNE ROZWIĄZANIA POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANO-WYKONAWCZYM ORAZ PISEMNEJ AKCEPTACJI AUTORA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI I INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.
- NINIEJSZY PROJEKT JEST PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WŁASNEGO PROJEKTU WARSZTATOWEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SIECI LUB INSTALACJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UZGODNIENIA OPRACOWANEGO PRZEZ SIEBIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO Z PROJEKTANTEM - AUTOREM NINIEJSZEGO PROJEKTU - W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ SIEBIE NIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI



JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RM PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK

32-436 TOKARNIA 427

TEMAT	Projekt kompleksu sportowego realizowanego w ramach programu ministerialnego "Moje boisko – ORLIK 2012" w miejscowości Radziechowy		
INWESTOR	Gmina Radziechowy-Wieprz z siedzibą Wieprz 700 ; 34-381 Radziechowy		
ADRES INWESTYCJI	RADZIECHOWY dz. nr ew. 7286\3; 7287; 7201; 7303\1	DATA	MARZEC 2011
RYSUNEK	SCHEMAT PODŁĄCZENIA		SKALA: 1:50
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Robert Jeż	SLK10672IPWOS\04	NR RYS. <b>SW.7</b>
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		BRANŻA SANITARNA